


List technických údajů

Dilatační pásek pro základová zemnicí zařízení

Objednací číslo: 5016160



- Dilatační pásek podle VDE 0185-561-2 (IEC 62561-2)
- S blokem ze styroporu
- K protažení základového zemniče dilatačními spárami

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	5016160
Označení 1	Dilatační pásek
Označení 2	pro základový zemnič
Výrobce	OBO
Rozměr	30x3,5mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	40 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Dilatační pásek pro základová zemnicí zařízení

Objednací číslo: 5016160



Rozměry



Délka	300 mm
Šířka	300 mm
Výška	50 mm

Technické údaje

Připojení	Ploché vodiče
Druh příslušenství	Dilatační pásek
Vhodná průřez	30x3,5 mm
	105 mm ²