

List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 60 neděrovaný FS

Objednací číslo: 6059232



Neděrovaný kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem.
Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.

Nepřerušené vyrovnaní potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.



St

Ocel

FS

pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6059232
Označení 1	Kabelový žlab MKSMU
Označení 2	neděrovaný, s rychlospojku
Výrobce	OBO
Rozměr	60x150x3050
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	230,852 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,3772 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 60 neděrovaný FS

Objednací číslo: 6059232



Rozměry



Délka	3 050 mm
Šířka	150 mm
Výška	60 mm
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	150 mm

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Pochodí	Ne
Zachování funkčnosti	Ne
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	88 cm²
Užitečný průřez	8800 mm²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Užitečná délka	3000 mm
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

List technických údajů

Kabelový žlab MKS-Magic® 60 neděrovaný FS

Objednací číslo: 6059232



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 1,5 m


Použitelné vzdálenosti podepření, max. 2,5 m

Vzdálenost podpěr 1,5 m 1,5 kN/m

Vzdálenost podpěr 1,75 m 1,25 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m 1 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m 0,5 kN/m



Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu MKSMU 60

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
 - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními