


List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 85 FT

Objednací číslo: 6059561



Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.

Kabelový žlab má nepřetržitou boční perforaci 7 x 20 mm pro instalaci dalších spojovacích a montážních komponent.

Od šířky kabelového žlabu 200 mm s 30% perforací. Podle směrnice VdS 2092 tedy vhodný i pro použití ve sprinklerových systémech. Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6059561
Typ	SKSM 860 FT
Označení 1	Kabelový žlab SKSM
Označení 2	děrovaný, s rychlospojkou
Výrobce	OBO
Rozměr	85x600x3050
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	642,95 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	19,8711 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 85 FT

Objednací číslo: 6059561



Rozměry



Délka	3 050 mm
Šířka	600 mm
Výška	85 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr B	600 mm
Rozměr L	480 mm
Rozměr x	496 mm
Rozměr y	562 mm

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Pochozí	Ne
Zachování funkčnosti	Ne
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	508 cm ²
Užitečný průřez	50800 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Magnetický útlum stínění s víkem	50 dB
Magnetický útlum stínění bez víka	20 dB
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 85 FT

Objednací číslo: 6059561



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 1,5 m


Použitelné vzdálenosti podepření, max. 3 m

Vzdálenost podpěr 1,5 m 2,4 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m 1,75 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m 1,35 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,0 m 1,2 kN/m



Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKSM 85

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
 - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními